


# Manual

Livali I GU10, Livali II GU10

# WESTAL®



**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ytterhölje kabel Ø: 5-12 mm  
Ledararea: 0,5-2,5mm²  
Skallängd ledare: 5-15mm

